福清市应急管理局 2024 年“双随机”抽查结果（第二批）

序号	抽查对象	企业类别	执法人员及证号	检查时间	存在问题
1	福清华信食品有限公司	工业企业	印鸣 13010724009 吴承玉 13010724019	2024 年 8 月 22 日	1、有限空间风险告知牌内容不准确； 2、有限空间警示标识数量不足。
2	福州鑫望家居用品有限公司	工业企业	印鸣 13010724009 吴承玉 13010724019	2024 年 9 月 10 日	1、车间电表裸露安装； 2、车间配电箱无箱体连接线。
3	福州得力通机动车部件有限公司	工业企业	印鸣 13010724009 吴承玉 13010724019	2024 年 9 月 24 日	1、抛丸区域插座未安装漏电保护装置； 2、抛丸区域配电箱重复接线。
4	福州清山压铸有限公司	工业企业	印鸣 13010724009 吴承玉 13010724019	2024 年 9 月 24 日	1、涂装车间插座未安装漏电保护装置； 2、熔炉区域线路未从配电箱指定位置接入。
5	福建省奋强建材有限公司	工业企业	印鸣 13010724009 吴承玉 13010724019	2024 年 12 月 23 日	1、生产车间钢丝绳磨损严重； 2、卸车处配电箱箱盖缺失。
6	福清市大业管桩有限公司	工业企业	印鸣 13010724009 吴承玉 13010724019	2024 年 12 月 23 日	1、未见货车进出厂制度和台账； 2、未见清库作业方案和现场处置方案。
7	福建省福抗药业股份有限公司	危化企业	林同剑 13010724021 唐秀芸 13010724023	2024 年 11 月 15 日	现场未发现动火作业及其它特种作业情况
8	福清冠华鞋业有限公司	工业企业	林同剑 13010724021 唐秀芸 13010724023	2024 年 9 月 30 日	对照工贸企业重大事故隐患判定标准和集中开展工贸重点领域精准执法行动方案，未发现问题
9	福建开辉机械工程有限公司	工业企业	林同剑 13010724021 唐秀芸 13010724023	2024 年 9 月 29 日	该公司有 3 名电焊工，均持有特种作业证。

10	中铝瑞闽(福建)新材料有限公司	工业企业	林同剑 13010724021 唐秀芸 13010724023	2024年9月27日	对照工贸企业重大事故隐患判定标准和集中开展工贸重点领域精准执法行动方案, 未发现问题
11	远顺(福建)木制品有限公司	工业企业	林同剑 13010724021 唐秀芸 13010724023	2024年9月27日	对照工贸企业重大事故隐患判定标准和集中开展工贸重点领域精准执法行动方案, 未发现问题
12	福建明水百科机车配件有限公司	工业企业	林同剑 13010724021 唐秀芸 13010724023	2024年9月27日	对照工贸企业重大事故隐患判定标准和集中开展工贸重点领域精准执法行动方案, 未发现问题
13	德尔塔(福建)儿童用品有限公司	工业企业	林同剑 13010724021 唐秀芸 13010724023	2024年9月27日	对照工贸企业重大事故隐患判定标准和集中开展工贸重点领域精准执法行动方案, 未发现问题
14	福清市鑫元加油站	加油站	闻亭 13010724010 何小丽 13010724024	2024年7月23日	1、加油岛上放置纸巾, 立即搬离。 2、罐区灭火器应每月点检两次, 立即补充点检记录。
15	福清市融湾能源有限公司	加油站	陈剑平 13010724012 何小丽 13010724024	2024年8月5日	1、罐区多余的消防沙堆放, 需清除。
16	福清新美光涂料有限公司	危化生产企业	纪小佳 13010724015 何小丽 13010724024	2024年9月30日	罐区管道支架生锈, 需补涂防锈漆; 罐区灭火器维护卡缺失。
17	中石化福清融城加油站	加油站	闻亭 13010724010 何小丽 13010724024	2024年10月8日	卸油口卸油开关需做好防水防漏电保护措施; 配电房墙上的空调管道孔需封堵。
18	福清市龙田月英加油站	加油站	纪小佳 13010724015 何小丽 13010724024	2024年11月4日	加油岛上放置杂物, 立即搬离。
19	福清市龙田东华加油站	加油站	纪小佳 13010724015 何小丽 13010724024	2024年12月23日	特种作业人员档案不健全; 加油区域地线标识及进出口标识模糊, 需重新划线, 进出口需设置减速带。

20	福清市吉洋烟花爆竹有限公司	烟花爆竹批发企业	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 11月13日	1、消防水泵1号启动异常声响 2、消防水池的水位无就地显示
21	福清市高山镇翁其原烟花爆竹店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 6月20日	1.窗户未封堵
22	福清市高山陈忠杰烟花爆竹店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 6月20日	1.窗户使用铁皮封堵
23	福清市高山翁其义烟花爆竹店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 6月20日	1、堆垛摆放杂乱
24	福清市高山莫丽娟烟花爆竹专卖店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 6月20日	无
25	福清市龙江吴丽平烟花爆竹店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 7月17日	未使用防爆开关
26	福清市龙江郭灿烟花爆竹店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 7月17日	未使用防爆开关
27	福清市龙江谢靛颖烟花爆竹店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 7月17日	店内堆放杂物
28	福清市龙江吴章秋烟花爆竹店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 7月17日	无
29	福清市龙江王训灿烟花爆竹店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 7月17日	无
30	福清市沙埔郑本祥烟花爆竹店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 7月22日	窗户未封堵

31	福清市沙埔王文喜烟花爆竹店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 7月22日	干粉灭火器过期
32	福清市沙埔镇何剑琴烟花爆竹店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 7月22日	无
33	福清市沙埔林爱珠烟花爆竹店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 7月22日	无
34	福清市沙埔镇杨光烟花爆竹店	烟花爆竹零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2024年 7月22日	无
35	福清市佳和连锁购物中心	超市	陈玉光 13010724027 张香兰 13010724013	2024年 7月19日	1、安全出口指示标志无电源、
36	福清市天利城购物广场有限公司	超市	陈玉光 13010724027 张香兰 13010724013	2024年 8月21日	部分电线裸露，未套管保护 配电房通道堵塞 货架使用塑料绿植装饰
37	福清市江镜镇何美朝小吃店	餐饮店	陈玉光 13010724027 张香兰 13010724013	2024年 8月29日	未见部分灭火器检查记录 部分安全出口指示标志未接通电源
38	福州融侨新港大酒店有限公司	酒店	陈玉光 13010724027 张香兰 13010724013	2024年 12月24日	1、个别安全出口指示标志方向与实际不符